



**VALIDAZIONE DEI FATTORI DI CONVERSIONE IN ENERGIA PRIMARIA DEL
TELERISCALDAMENTO**
PRIMARY ENERGY DISTRICT HEATING CONVERSION FACTORS VALIDATION

NO. PECF-029

RINA SERVICES S.p.A., sulla base delle valutazioni condotte, in accordo al Decreto Interministeriale del 26.Giugno 2015 ed alla UNI EN 15316-4-5:2008 (in attesa che vengano completati tutti gli allegati nazionali per rendere applicabile la norma UNI EN 15316-4-5:2018 ai fini delle prescrizioni del D.Lgs.192/05 e s.m.i.)

DICHIARA CHE

RINA SERVICES S.p.A., on the basis of the assessments carried out, according to Ministerial Decree of June, 26, 2015 and UNI EN 15316-4-5:2008 (waiting that are completed all the national annexes to make the UNI EN 15316-4-5:2018 standard applicable for the purposes of the provisions of D.Lgs. 192/05 and s.a)

DECLARES THAT

**I fattori di conversione in energia primaria
The primary energy conversion factors**

**Periodo di Riferimento:
01/04/2021 – 31/03/2022**

**Reference Period:
01/04/2021 – 31/03/2022**

*dell'organizzazione
of the organization*

EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO S.r.l.
Via Vivaro, 2 – 12051 ALBA (CN)

*per le Unità Operative
for the Operatives Units*

Rete di Teleriscaldamento della Città di Canale

sono pari a/amounting to

$$f_{P,nren} = 0,697$$

$$f_{P,ren} = 1,139$$

$$f_{P,tot} = 1,836$$

Data di rilascio: Date of issue: 10/12/2022

Paolo Teramo
Certification Italy Region
Senior Director



VALIDAZIONE DEI FATTORE DI EMISSIONE CO₂ DEL TELERISCALDAMENTO

NO. FETR-016

RINA SERVICES S.p.A., sulla base delle valutazioni condotte, in accordo alla UNI EN 15316-4-5:2008 - Prestazione energetica degli edifici, metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze del sistema – Parte 4-5: Teleriscaldamento e Teleraffrescamento (in attesa che vengano completati tutti gli allegati nazionali per rendere applicabile la norma UNI EN 15316-4-5:2018 ai fini delle prescrizioni del D.Lgs.192/05 e s.m.i.)

DICHIARA CHE

il fattore di emissione relativo al periodo di riferimento:

01/04/2021 – 31/03/2022

dell'organizzazione

EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO S.r.l.

Via Vivaro, 2 – 12051 ALBA (CN)

per l'unità operativa

Rete di Teleriscaldamento della Città di Canale

è pari a

74,7 gCO₂/kWh

Paolo Teramo
Certification Italy Region
Senior Director

Data di emissione: 10/12/2022